

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58
Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48 Tel. / Fax. 32 267-36-57
e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

NS.HK.9027.11.2.12.2024

Dąbrowa Górnica, 25.03.2024 r.

Decyzja zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni

2024-04-03

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dalej jako rozporządzenie

oraz na podstawie analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górnicej

STWIERDZA

że w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. eksploatacja pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górnicej przy Alei Zwycięstwa 77 była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.

UZASADNIENIE

Pływalnia zlokalizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górnicej przy Alei Zwycięstwa 77 posiada jedną nieckę basenową wraz z cyrkulacją doprowadzającą wodę do niecki basenowej. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej, która jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej.

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej oraz dodatkowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni. W sytuacji stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej wraz z opisem podjętych działań naprawczych. Zakres i częstotliwość wykonanych badań wody przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz

w ramach przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej kontroli urzędowej był zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia i obejmował: mętność, stężenie jonów wodoru, azotany, utlenialność, Σ THM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii *Pseudomonas aeruginosa*, ogólną liczbę mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48 h, liczbę bakterii *Legionella sp.*

Na terenie pływalni nadzór nad jakością wody był prowadzony w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego. Ogółem pobrano 36 próbek wody basenowej (z niecki basenowej, systemu cyrkulacji) oraz 4 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków (w zakresie bakterii *Legionella sp.*).

Przeprowadzona analiza wyników badań jakości wody na pływalni na przestrzeni ocenianego okresu wykazała występowanie nieznacznych przekroczeń wartości chloru wolnego i związanego w niecce basenowej oraz w wodzie doprowadzanej do niej. Zarządca pływalnią, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, podejmował działania naprawcze polegające na dodatkowym płukaniu filtrów aby utrzymać wartości badanych parametrów na poziomie wskazanym w rozporządzeniu. Ponadto jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach, w zakresie obecności bakterii *Legionella sp.*, odpowiadała wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia.


Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza się, że zapewniono bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni zlokalizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej przy Alei Zwycięstwa 77, wykazała, że zarządca obiektu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, prowadził nadzór nad jakością wody na pływalni, w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał niniejszą decyzję.

Pouczenie:

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania wskazanego w punkcie 1. powyżej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Marzanna Kuc

Otrzymują:

1. Gmina Dąbrowa Górnicza
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7
42-520 Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 77 (cPUAP)
2. NS/HK a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Marzanna Kuc

Data: 2024.03/23 13:27:43 CET