



Przasnysz, 18.08.2023 r.

HKN.9027.113.2023 KO

Komunikat KOM HKN/10/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stwierdzeniu braku przydatności wody do kąpielii w niecce basenu rekreacyjnego, wodnego placu zabaw oraz zjeżdżalni w Kompleksie basenów odkrytych przy ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz.

W dniu 18.08.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdził brak przydatności wody do kąpielii pochodzącej z urządzeń wchodzących w skład Kompleksu basenów odkrytych, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*:

Woda wprowadzona do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji – **3 jtk/100 ml wody**

Woda wprowadzona do wodnego placu zabaw z systemu cyrkulacji - **1 jtk/100 ml wody**

Woda wprowadzona do zjeżdżalni z systemu cyrkulacji - **20 jtk/100 ml wody**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1230).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu**
Maria Śliwińska